

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ООО "Аккутрэйд", обеспечивающее
наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя,
на основании контракта № 1 от 30 января 2009 г. с изготовителем Haze Battery Co., Ltd,
Xiangshuihe, Dayawan Economy & Technology Development Zone, Huizhou, Guangdong, China. 516085,
принявших декларацию о соответствии

соответствие поставляемой продукции обязательным требованиям и несущее ответственность за
несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям, зарегистрировано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 30 января 2009,
№ 1097746031965

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

119313, г. Москва, Ленинский пр., 95 офис 3, тел./факс: (495) 646-83-74, E-mail: fradkin@accutrade.ru
адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

в лице Генерального директора Д.М. Фрадкина
должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что кислотный аккумулятор А12-55FT
наименование, тип, марка средств связи

соответствует "Правилам применения оборудования электропитания средств связи",
обозначение требований

утвержденным приказом Мининформсвязи России от 03.03.2006 г. № 21 (зарегистрирован
с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

Минюстом России 27.03.2006 г., регистрационный № 7638) (далее по тексту Правила), раздел IX

и не окажет дестабилизирующее действие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание кислотного аккумулятора А12-55FT

2.1. Назначение

Кислотный аккумулятор А12-55FT предназначен для комплектования аккумуляторных батарей, входящих в состав электроустановок объектов связи.

2.2. Комплектность

В комплект поставки кислотного аккумулятора А12-55FT входят:

- кислотный аккумулятор А12-55FT;
- техническая документация;
- межэлементные соединители.

2.3. Выполняемые функции

Кислотный аккумулятор А12-55FT выполняет функции резервного источника постоянного тока для электропитания средств связи.

2.4. Электрические характеристики

- | | |
|--|------------------|
| • номинальная емкость при 10-ти часовом режиме разряда (C_{10}) и температуре 20°C | 54,8 Ач |
| • номинальное напряжение | 12 В |
| • напряжение непрерывного подзаряда при температуре 20°C | 13,38-13,56 В |
| • максимальный ток заряда | 15 А |
| • емкость на первом цикле разряда при 10-ти часовом режиме разряда, не менее | 0,95 C_{10} Ач |
| • среднесуточный саморазряд при температуре хранения 20°C, не более | 0,1% |
| • срок службы при работе в режиме непрерывного подзаряда и температуре 20°C, не менее | 12 лет |
| • количество циклов разряд-заряда: | |
| глубиной разряда 80 % от C_{10} , не менее | 1200 |
| глубиной разряда 20 % от C_{10} , не менее | 250 |



2.5. Условия эксплуатации, климатические и механические требования, способы размещения

- условия эксплуатации и способы размещения согласно технической документации, входящей в комплект поставки
- климатические и механические требования согласно приложения 7 к Правилам (п. 7.1.2)
- габаритные размеры, не более 277x105x223 мм
- масса, не более 18,9 кг

2.6. Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем

В кислотном аккумуляторе А12-55FT отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании протокола испытаний 8/ИЛ-09 от 30.06.2009 г., проведенных
сведения о проведенных исследованиях (испытаниях)

Испытательной лабораторией ООО "ЦСЛ"

и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на двух страницах одного листа

4. Дата принятия декларации 04.12.2009
число, месяц, год

Декларация действительна до 04.12.2014
число, месяц, год

М.П. Генеральный директор
ООО "Аккутрэйд"



Д.М. Фрадкин

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П. Заместитель руководителя
Федерального агентства связи



Л.В. Юрасова

